



上海市水务局

准予行政许可决定书

受理号：SHSX20256717

国网上海市电力公司市南供电公司：

你单位于 2026 年 1 月 13 日提出的河道管理范围内建设项目工程建设方案审批的申请收悉。经审查，你单位提交的申请材料齐全，符合法定条件和标准，根据《上海市河道管理条例》第十八条、《上海市防汛条例》第二十五条的有关规定，本机关决定：

一、同意你单位关于上海市南徐汇北杨人工智能小镇老沪闵路 1188 弄 1 号 10kV 非住宅红线外接入工程在淀浦河河道管理范围内的有关建设方案。

二、本工程经《国网上海市南供电公司关于上海市南徐汇北杨人工智能小镇老沪闵路 1188 弄 1 号 10kV 非住宅红线外接入工程等 4 项工程初步设计及概（预）算的批复》（国网上电市南建〔2025〕601 号）同意实施。本工程拟于淀浦河老沪闵路三号桥东侧约 155~158m 处采用定向钻施工方式敷设 21 孔 MP

P (Φ200) 电力管线穿越淀浦河，扩孔管径为Φ1000，分两大扩孔过河，采用左右孔组合形式，下穿段曲线长度约 192m（直线长度约 181.7m）。根据划示的蓝线，现状河道满足规划要求。工程具体内容如下：

管线穿越淀浦河北岸现状河口线处坐标（X=-11539.521，Y=-3196.576）（上海 2000 坐标系，下同），穿越处管顶高程-12.60m（上海吴淞高程，下同），与防汛墙结构净距约 4.65m；管线穿越淀浦河南岸现状河口线处坐标（X=-11596.943，Y=-3180.664），穿越处管顶高程-15.00m，与防汛墙结构净距约 1.60m。

北岸工作井坐标（X=-11480.312，Y=-3218.090），与规划河口线水平距离约 56m；南岸工作井坐标（X=-11666.268，Y=-3175.412），与规划河口线水平距离约 65m。

河道两岸管线穿越处设立警示标志。

三、工程弃土弃渣、泥浆和垃圾等不得弃置于河道管理范围内，须最大限度降低施工期对水环境的影响。

四、你单位应根据上报的工程建设方案，进一步完善、细化施工方案及施工影响范围内防汛设施的监测方案，落实好施工期间的防汛预案和防汛责任制，及时掌握气象和水位信息，并根据情况开展应急处置，确保防汛安全。

五、你单位应积极配合区水行政主管部门开展批后监管及日常监督指导工作。

六、本涉河工程建成后，今后如遇河道整治、防汛抢险、城市规划建设，你单位应积极予以配合。

七、施工前应至徐汇区水务局办理“河道管理范围内建设项目施工方案的审核”的行政许可。

八、工程涉及航道等，请你单位征询相关单位意见，并予以落实。

九、本行政许可决定有效期为三年，自签发之日起计算。期满后，若该工程未开工建设，本许可决定自行失效。工程建设过程中涉河建设方案有较大变更的，应按规定办理行政许可变更手续。

上海市水务局

2026 年 1 月 13 日

抄送：市水务局执法总队，市水利管理事务中心，市提防泵闸建设运行中心，徐汇区水务局。